

Nácl 1000V u B

Zápis

o prověření odborné způsobilosti a vydání osvědčení z vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č.50/78 Sb.

Příjmení, jméno, titul: Ing. Tomáš Burník

Bydliště: Tisa' 510, 403 36 TISA'

PSC: 403 36 tel.č. +420 608 9523 99

Rodné číslo: 750113/2452 datum a místo narození: 13.01.1975

Odborné vzdělání (název školy a oboru): SPŠ CHODOV (stroj. technologie)

SPŠ Děčín (poselství a technické)

VŠFS Praha (Difer. Podnikání A PF)

Započtená praxe v oboru: 7 let roků

Zaměstnavatel: ASVČ

Podrobil se dnešního dne zkoušce z § 5,6 Vyhl.50/78 Sb.

ROZSAH: *EZ do 1000V, nad 1000V, v objektech třídy A, včetně hromosvodů

Výsledek písemné části testu: VYHOVĚL - NEVYHOVĚL

Ústní otázky:

1. Ochrana v síti TT, IT Vyhověl - Nevyhověl

2. Proudové chrániče Vyhověl - Nevyhověl

3. Sítě vysokého a nízkého napětí Vyhověl - Nevyhověl

4. Druhy a typy zemničů Vyhověl - Nevyhověl

5. Přizemňování ochranného vodiče-vrchní vedení Vyhověl - Nevyhověl

6. Práce pod dohledem a dozorem Vyhověl - Nevyhověl

7. Zajištění pracoviště, příkaz „B“ Vyhověl - Nevyhověl

8. Vybavení rozvoden a trafostanic ochr. pomůckami Vyhověl - Nevyhověl

9. První pomoc při úrazu elektrickým proudem Vyhověl - Nevyhověl

10. Místní provozní a bezpečnostní předpis firmy Vyhověl - Nevyhověl

Celkové hodnocení zkoušky: VYHOVĚL - NEVYHOVĚL

Zkušební komise:

Předseda: Ing. Sluka Jiří

Člen: Petr Zuzánek

Člen: Miroslav Pěcháček

Podpis zkoušeného: [Podpis] Dne: 30/8/2016

